


Megjegyzés:

- Az épületen belül szabadon vagy padlóban szerelt fűtési gerincvezetéseket ARMAREX HT 13mm csőhőjellel, a hűtési gerincvezetéseket pedig ARMAREX AF-4 csőhőjellel hőszigetelni.
- A fűtési rendszer kivételése után annak beszállásához kötelező.
- A fűtési rendszert kizárólag kezelő jogosított vízzel lehet feltölteni.
- A terv csak a kapcsolódó rajzokkal (lásd Tervlista) és műszaki leírással együtt érvényes!
- Minden méret, adat és darabszám a gyártás vagy rendelés előtt ellenőrizendő és összehasonlítandó a kapcsolódó szakági tervekkel.

Megrendelő:
Kiskunmajsa város önkormányzata
6120, Kiskunmajsa, Fő út 82.
Létesítmény:
Kiskunmajsa Felső Óvoda
Kiskunmajsa, Bajcsy Zs. u. 14. HRSZ:1563
Rojz megnevezése:
Fűtés szerelés emeleti alaprajz
Tervező:
Bodó Béla
G 15-0810



Bodó Béla
e-mail: karakal@freemail.hu
telefon: +36(70)515-9796

Építész:	Terv típusa:
1:50	kiviteli
Dátum: 2017.09. hó	
Projektszám: FSZ-03	